

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  
เครื่องปรับอากาศพร้อมแสงอตราไวโอเลตทางการแพทย์ จำนวน ๘ เครื่อง  
ราคาเครื่องละ ๔๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  - ๔.๑ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด
  - ๔.๒ บริษัท ลีคอินส์ เมดดิคอล จำกัด
  - ๔.๓ บริษัท โนเวลเมต จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  - ๕.๑ นายสมชาย วีระชุนย์                      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  - ๕.๒ นางมาลี ตรีประชาภา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  - ๕.๓ นางเพ็ญพรรณ ศิริปการ                นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศพร้อมแสงอัลตราไวโอเล็ตทางการแพทย์

๑. ความต้องการ เครื่องปรับอากาศพร้อมแสงอัลตราไวโอเล็ตทางการแพทย์ แบบตั้งพื้น
๒. วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการฟอกอากาศ กำจัดฝุ่นละออง กลิ่นควัน สารเคมี กลิ่นอับชื้น สารภูมิแพ้ต่างๆ และทำลายจุลินทรีย์ ช่วยให้อากาศสะอาด บริสุทธิ์ขึ้น
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
  - ๓.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - ๔.๑ มีแผ่นกรองอากาศแบบหยาบ (Pre-Filter) สำหรับกรองอนุภาคขนาดใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่กว่า ๕ ไมครอน
  - ๔.๒ มีแผ่นกรองอากาศแบบละเอียด (Hospital grade HEPA Filter) สำหรับกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก ละอองเกสรดอกไม้ ไรฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา โดยสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด ๐.๓ ไมครอน ขึ้นไป
  - ๔.๓ มีหลอดอัลตราไวโอเล็ต สำหรับการกำจัด ทำลายไวรัส และแบคทีเรีย
  - ๔.๔ มีชั้นกรอง ประเภทคาร์บอน สำหรับดูดซับกลิ่น ควัน สารเคมี กลิ่นอับชื้นต่างๆ
  - ๔.๕ มีระบบหรือเทคโนโลยี ในการกำจัดสารเคมี ที่เป็นพิษในอากาศ
  - ๔.๖ ห้องที่จะนำไปใช้งาน จะต้องมีความไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร
  - ๔.๗ มี Sensor สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของอากาศและมีสัญญาณไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศ
  - ๔.๘ มีสัญญาณไฟแจ้งเตือน การบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอะไหล่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน
๕. เงื่อนไขพิเศษ
  - ๕.๑ มีการรับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  - ๕.๒ เครื่องที่จะติดตั้ง จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งออกไปรับรองผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ สมชาย ประธานกรรมการ  
(นายสมชาย วีระชุนย์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ มาลี กรรมการ  
(นางมาลี ตริประชาณาถ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ เพ็ญพรรณ ศิริปการ กรรมการ  
(นางเพ็ญพรรณ ศิริปการ)  
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ