




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๒๕ กิโลวัตต์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๒ รวน ๖๑๑๕-๐๐๑-๐๐๐๗) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ~~๒๒~~ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ
๔.๑ บริษัท โค้ด โนน กรุ๊ป จำกัด
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิกิจ อิเล็กทรอนิกส์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายถิรคุณ สีลาโคตร ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๕.๒ นายธิตัย สัจจาวงศ์วัฒน์ ตำแหน่ง เกษีขกรชำนาญการพิเศษ
๕.๓ นายสมชาย มหาเรือนลาก ตำแหน่ง พนักงานบริการ


(นายถิรคุณ สีลาโคตร)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


(นายธิตัย สัจจาวงศ์วัฒน์)
เกษีขกรชำนาญการพิเศษ


(นายสมชาย มหาเรือนลาก)
พนักงานบริการ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการจ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

1. ความต้องการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 กิโลวัตต์

(หมายเลขครุภัณฑ์ 2 รวน. 6115-001-0007)

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในการสำรองระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลวังน้อย ดังรายละเอียด


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ John Deere ขนาด 125 กิโลวัตต์(หมายเลขครุภัณฑ์ 2 รวน. 6115-001-0007) ประกอบด้วย				
	- น้ำมันเครื่อง DUCKHAMS DIESEL 20W-50 (18 ลิตร)	1	3,250.00	3,250.00	
	- กรองน้ำมันเครื่อง Fleetguard	1	670.00	670.00	
	- กรองโซลล่า Fleetguard	1	580.00	580.00	
	- กรองอากาศ Fleetguard	1	4,800.00	4,800.00	
	- น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ	2	250.00	500.00	
	- รีดกอดและล้างเครื่อง	1	8,000.00	8,000.00	
	- ตู้ ATS ขนาด 400 A. พร้อมอุปกรณ์	1	90,000.00	90,000.00	
	- สาย THW-A ขนาด 120 sq.mm.	60	250.00	15,000.00	
	- หางปลา #120 sq.mm. พร้อมปลอกสี	14	75.00	1,050.00	
	- ACCESSORIES AND WIRING CONTROL	1	1,991.12	1,991.12	
	- WIRING CONTROL SYSTEMP	1	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			130,841.13	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			9,158.87	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น			140,000.00	

3. เงื่อนไขอื่นๆ


3.1 ผู้รับจ้างรับประกันมีกำหนด 3 เดือน นับจากวันตรวจรับงานจ้าง

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาตรวจเช็คและทดสอบระบบทุก 1 เดือน จนครบระยะเวลารับประกัน

3.3 และตรวจระยะเวลารับประกันเมื่อได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง จะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย



(นายนิรันดร์ สิตาโคตร)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายนิธิย์ สัจจาวงศ์วิเศษ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ



(นายสมชาย มหาเรือนลาก)
พนักงานบริการ